

MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA

Estado:

Respondido

Tipo de Solicitação:

Esclarecimento

Texto:

Prezados(as)

Solicitamos esclarecimentos dos questionamentos

1. Conforme **2.7.1.4 do edital** , o **Mecânicos de Manutenção em Refrigeração** deveria receber o **uniforme NR 10, mais na planilha de formação de preço para este polo NÃO consta periculosidade** para fins de previsão de gastos, gostaria de saber por gentileza, caso o LAUDO seja objetivo que este posto esteja exposto ao risco e ganhe periculosidade, teremos o direito de receber este benefício MESMO não estando na planilha estimativa do órgão, nosso entendimento está correto ?
2. A mesma pergunta se estende ao Engenheiro eletricista , Engenheiro mecânico e Técnico em telecomunicação

2.7.1.4 - Os conjuntos de uniformes deverão ser entregues limpos, em condições de uso e no tamanho adequado para cada profissional, devendo cada conjunto ser constituído de:

d) Para os **Eletricistas, Cabistas, Eletrotécnicos e Mecânicos de Manutenção em Refrigeração** deverão ser observadas ainda, para a composição do uniforme, as especificações constantes da **NR-10** (ou qualquer outra que venha a substituí-la) do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.10.16 - Os adicionais de insalubridade e periculosidade constam na planilha para fins de previsão de gastos, sendo que o efetivo pagamento desses adicionais dependerá de laudo que comprove a exposição dos profissionais aos agentes ou condições de trabalho que caracterizam a situação de insalubridade e periculosidade.

Licitação Relacionada:

Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, em serviços técnicos de engenharia e prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva das instalações prediais e dos sistemas elétrico, hidrossanitário, (continua)

Decisão:

Não se aplica

Resposta:

Prezada licitante,

Primeiramente, agradecemos seu contato.

Quanto aos esclarecimentos solicitados, a área demandante foi instada a se manifestar, o que ocorreu nos seguintes termos:

PERGUNTA:

Conforme **2.7.1.4 do edital** , o **Mecânicos de Manutenção em Refrigeração** deveria receber o **uniforme NR 10, mais na planilha de formação de preço para este polo NÃO consta periculosidade** para fins de previsão de gastos, gostaria de

saber por gentileza, caso o LAUDO seja objetivo que este posto esteja exposto ao risco e ganhe periculosidade, teremos o direito de receber este benefício MESMO não estando na planilha estimativa do órgão, nosso entendimento esta correto ?

A mesma pergunta se estende ao Engenheiro eletricista , Engenheiro mecânico e Tecnico em telecomunicação

2.7.1.4 - Os conjuntos de uniformes deverão ser entregues limpos, em condições de uso e no tamanho adequado para cada profissional, devendo cada conjunto ser constituído de:

d) Para os Eletricistas, Cabistas, Eletrotécnicos e Mecânicos de Manutenção em Refrigeração deverão ser observadas ainda, para a composição do uniforme, as especificações constantes da NR-10 (ou qualquer outra que venha a substituí-la) do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.10.16 - Os adicionais de insalubridade e periculosidade constam na planilha para fins de previsão de gastos, sendo que o efetivo pagamento desses adicionais dependerá de laudo que comprove a exposição dos profissionais aos agentes ou condições de trabalho que caracterizam a situação de insalubridade e periculosidade.

RESPOSTA:

A pergunta anterior da empresa, referente ao item 2.10.16.1, já traz a resposta a essa pergunta. Reafirmando, temos periculosidade ou insalubridade na estimativa de custos para os seguintes cargos: bombeiro hidráulico (aba ?Bombeiro Hidráulico?, célula C26); eletricista (aba ?Eletricista?, célula C26); eletrotécnico (aba ?Eletrotécnico?, célula C26); mecânico de manutenção em refrigeração (aba ?Mecânico em refrigeração?, célula C26) e cabista (aba ?Cabista?, célula C26). Os demais cargos não estão na estimativa de custo com periculosidade ou insalubridade.

Atenciosamente,

Bruno Valadão Peres Urban

Pregoeiro

Data da Resposta:

16/04/2024 - 16:27
