

# LUCIANO MEIRELES GUIMARÃES



[PDF version](#)

**Favor confirmar qual é a unidade correta do item 3.1.22 (perfilado), se é und ou metro, pois o item 3.2.4, é o mesmo valor, porém é em metros (m), e o item 3.1.22 está um und.**

## Licitação Relacionada:

Contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia visando à implantação do retrofit (modernização) dos sistemas de ar condicionado, elétrico (iluminação e tomadas), telefônico, sonorização e instalações físicas (CONTINUA)

## Data de envio pelo solicitante:

13/10/2022 - 11:20

## Resposta:

Prezado Licitante,

Primeiramente, agradecemos seu contato.

Em resposta ao questionamento, a área demandante informou que:

"(...) informo que a unidade correta do item 3.1.22 (PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 38 X 38 MM, COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) é METRO. (...)

Verifica-se, portanto, que o valor unitário e a unidade de medida desse item está de acordo com a unidade e o valor do item 3.2.4, o qual é idêntico ao item questionado (3.1.22). Dessa forma, a interessada deve considerar a unidade de medida como METRO, reforçando que o fato de ter sido lançada a unidade de medida como UNIDADE não provocou prejuízo na apuração do valor total de referência para o processo de licitação em questão".

Portanto, embora conste que a unidade de medida do item 3.1.22 é unidade, a empresa deverá considerar o METRO para formular a sua proposta.

Att.,

Pedro Paulo Martins da Fonseca

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitações

## Data da Resposta:

17/10/2022 - 15:23

## MTA Engenharia



[PDF version](#)

Prezados,

Não encontramos nos arquivos anexos ao edital a composição de preços e referência de fabricantes, em relação aos itens: 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, caso tenha, favor indicar o local, e caso não tenha, favor encaminhar.

**Licitação Relacionada:**

Contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia visando à implantação do retrofit (modernização) dos sistemas de ar condicionado, elétrico (iluminação e tomadas), telefônico, sonorização e instalações físicas (CONTINUA)

**Data de envio pelo solicitante:**

18/10/2022 - 11:27

---

## Resposta:

Prezado Licitante,

Primeiramente, agradecemos seu contato.

Em resposta ao questionamento, a área demandante informou que:

"As informações solicitadas constam da pasta do drive utilizado para divulgação dos documentos da licitação em questão.

Os arquivos estão disponíveis no seguinte endereço:

1. Retrofit Ala A
- 1.1. Projeto Complementar
- 1.2 Orçamento complementar.

Ao abrir o arquivo em pdf a empresa terá acesso aos fornecedores que encaminharam propostas comerciais de referência, bem como os respectivos valores de composição de custos dos itens indicados pela empresa que apresentou o pedido de esclarecimento".

Att.,

Pedro Paulo Martins da Fonseca

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitações

**Data da Resposta:**

18/10/2022 - 16:50

---

---