

RES: Dúvidas Relacionadas a Especificações**De :** Silas José Reis do Carmo <silas@araujocorre Engenharia.com.br>**Assunto :** RES: Dúvidas Relacionadas a Especificações**Para :** 'CPL' <cpl@cmbh.mg.gov.br>

Bom dia!

A dúvida segue pois, nem na planilha de CPU, nem no Memorial Descritivo e nem nos projetos foram encontrados os detalhamentos da composição apenas um unifilar esquemático de um Banco de Capacitores de 90 kVAR, e este não se encontra na planilha orçamentária. Para um orçamento com mínimas de todos os componentes dos quadros em questão.

Grato!

Ats.,



Silas José Reis do Carmo
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Rua Maria Alves, 12 – Carmo
 CEP: 30.310-070 – Belo Horizonte/MG
 Tel. Com.: (31) 3225-1344 / Cel.: (31) 98325-7475
 Site: www.araujocorrea.com.br | Site: www.araujocorre Engenharia.com.br

De: CPL <cpl@cmbh.mg.gov.br>**Enviada em:** quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 10:38**Para:** Silas José Reis do Carmo <silas@araujocorre Engenharia.com.br>**Assunto:** Re: Dúvidas Relacionadas a Especificações

Prezado licitante, bom dia!

Agradecemos o seu contato.

Não ficou claro na mensagem abaixo quais são as suas dúvidas quanto às especificações e os quantitativos.

Pode fazer a gentileza de esclarecer melhor quais foram as dificuldades encontradas para que possamos responder às suas dúvidas?

Atenciosamente,

Seção de Apoio a Licitações

De: "Silas José Reis do Carmo" <silas@araujocorre Engenharia.com.br>**Para:** "CMBH - CPL" <cpl@cmbh.mg.gov.br>**Cc:** "thiago souza" <thiago.souza@araujocorre Engenharia.com.br>, "Fernando Girodo Brito" <fernando.brito@araujocorre Engenharia.com.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 10:02:57**Assunto:** Dúvidas Relacionadas a Especificações

Prezados, boa tarde!

Em relação ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020-000 (Obra de reforma e de ampliação da subestação de energia elétrica instalada na s Horizonte), referente aos itens 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5, conforme citação abaixo:

Planilha Orçamentária:

6.2.3	CPU	CAP-001	Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Esp independentes por célula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, dimensões 54x54cm, instalado fixado em alvenaria de fornecido com contadores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contadores para correção do Fator de de 90kVAR, com quatro módulos de capacitores, 1 de 30kVAR e 3 de 20kVAR, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão
6.2.4	CPU	CAP-002	Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Esp independentes por célula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, forne fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contadores para correção do Fator de potência. Capacidade de módulos de capacitores, 1 de 10kVAR, 1 de 5kVAR e 2 de 15kVAR, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão
6.2.5	CPU	CAP-003	Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Esp independentes por célula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, forne fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contadores para correção do Fator de potência. Capacidade de módulos de capacitores, 3 de 5kVAR e 2 de 15kVAR, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão

Não é possível quantificar em valores devido à ausência da especificação técnica dos componentes (contadores, fusíveis de proteção e controles de acion acima na planilha de composição e/ou projeto " 028.277.001-EXE-OBR-03-R03".

Diante das dificuldade encontradas, precisamos de um parecer do órgão sobre a quantificação e especificação dos itens.

Ats.,



Silas José Reis do Carmo
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Rua Maria Alves, 12 – Carmo
 CEP: 30.310-070 – Belo Horizonte/MG
 Tel. Com.: (31) 3225-1344 / Cel.: (31) 98325-7475
 Site: www.araujocorrea.com.br | Site: www.araujocorre Engenharia.com.br

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com

--

CMBH - Câmara Municipal de Belo Horizonte
SECAPL - Seção de Apoio a Licitações
Av: dos Andradas, 3.100 - Sala A-121 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - Cep: 30.260-070
Telefone: (31) 3555-1249

~WRD0000.jpg
825 B



image003.jpg
12 KB



image002.jpg
12 KB